

Hotarâre
Nr.34 din 26.05.2016

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului **"Modificare traseu alimentare cu apă pe tronsonul Bobîlna-Razbuneni"**, comuna Bobîlna , judetul Cluj

Consiliul local al comunei Bobîlna intrunit in sesiune publică ordinară in data de 26.05.2016

Analizând referatul nr. 3143 /2016 prin care se propune aprobarea principalilor indicatori de investiții pentru obiectivul "Modificare traseu alimentare cu apă pe tronsonul Bobîlna-Razbuneni", comuna Bobîlna , judetul Cluj

Reținând avizul comisiei de specialitate

Ținând seama de prevederile :

Art. 36 alin.4 lit.d din Legea nr.215 /2001 administrației publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.36 alin.(2) lit.d , alin.(6) lit.a pct.13 alin.(9), art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARAȘTE


Art.1. Se aprobă indicatori tehnico-economici ai obiectivului "Modificare traseu alimentare cu apă pe tronsonul Bobîlna-Razbuneni", comuna Bobîlna , judetul Cluj

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Bobîlna.

Președinte de sesiune
Pop Dan Florin



Consilieri prezenti 8
Voturi pentru 8



Contrasemnează
P/Secretar
Bote Mariana



**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-
ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE**
**"Modificare traseu alimentare cu apă pe tronsonul Bobilna-Razbuneni", comuna
Bobilna , judetul Cluj**

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă (amplasată pe partea dreapta șoseaua Dej - Bobilna in zona podețelor) în prezent este sub sau la capătul podețelor, situație care blochează modernizarea rigolelor și executarea de colectoare, camera de cădere in dreptul acestora.

SITUAȚIA PROIECTATĂ

Se vor executa modificări de traseu pentru rețeaua de apă existentă, in zona podețelor, podețe executate din tuburi de beton de aprox. $D = 1000$ mm. La capătul podețelor se vor executa camere de cădere a apei pluviale, camere ce se amplasează in amonte tubului. In cazurile drenurilor existente apele colectate de acestea vor fi dirijate prin rigole in camerele de cădere. Apa pluvială din rigole va fi dirijată de pe partea dreaptă spre partea stângă, spre râurile existente (emisar).

Pentru modificarea traseelor rețelei se folosesc aceleași tipuri de țevi și de fittinguri din polietilenă ca și la rețeaua existentă.

Modificările de trasee se vor executa prin ocolirea camerelor de cădere din capătul amonte al podețelor, pozate la adâncimi ferite de ingheț și o cotă suficientă față de radierele rigolelor din zona amplasamentelor.

Caracteristici tehnice, dimensiuni, gabarite, cote, etc. ale conductelor cu trasee modificate se regasesc in tabelul anexat.

7. Finanțarea investiției: bugetul local conf. HCL nr.16 din 18.03.2016 anexa 1 , suma de 41.000lei

Președinte de sedință
Pop Dan Florin



Consilieri prezenti 8
Voturi pentru 8



Contrasemnează
P/Secretar
Bote Mariana

