



ROMÂNIA  
JUDEȚUL MUREȘ  
COMUNA GURGHIU  
CONSILIUL LOCAL



Nr. 8/19.02.2026

Avizat  
Secretar general,  
Moldovan Mihai

proiect  
**HOTĂRÂREA nr. / 2026**  
***privind încuviințarea executării lucrării „Branșament electric monofazat subteran” și aprobarea folosirii unei suprafețe de teren din domeniul public al Comunei Gurghiu pentru beneficiarul Boca Ioan***

Consiliul Local al Comunei Gurghiu,

Întrunit în ședință ordinară în data de 26.02.2026,

Luând în discuție proiectul de hotărâre privind încuviințarea executării lucrării „Branșament electric monofazat subteran” și aprobarea folosirii unei suprafețe de teren din domeniul public al Comunei Gurghiu pentru beneficiarul Boca Ioan, înaintat de către primarul Comunei Gurghiu, d-l Boar Laurențiu-Dumitru, prin referatul de aprobare nr. 872/19.02.2026,

Având în vedere:

- raportul de specialitate nr. /2026 înaintat de compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului;
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor nr. /2026;
- avizul Comisiei pentru probleme economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului nr. /2026;
- avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sport și agrement, servicii și comerț, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. /2026;

În baza:

- Codul Civil din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) – Republicat, art. 861 al.(3), art. 868;
- Lege nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, art.12 al.(4), art. 14 al.(3);

În temeiul art.129 al.(1), alin. (2) lit.c), alin.(6) lit.a), art. 139 alin.(3) lit.g), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta:

## HOTĂRÂRE:

**Art.1.** Se încuviințează executarea lucrării „Branșament electric monofazat subteran” a construcției cu destinația de casă de locuit, amplasată în comuna Gurghiu, sat Adrian, nr. 13, județul Mureș, de către Boca Ioan, pe cheltuiala sa, conform proiectului nr. 497/2025, întocmit de Bimol Electro SRL, anexă parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă utilizarea temporară a 4 mp și utilizarea definitivă a 1 mp din domeniul public al Comunei Gurghiu, în vederea execuției lucrării prevăzute la art.1.

**Art.3.** Cu îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Gurghiu.


**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Gurghiu, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Gurghiu, Instituției Prefectului – Județul Mureș, compartimentului urbanism și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și în Monitorul oficial local pe site-ul oficial al instituției la adresa [www.comunagurghiu.ro](http://www.comunagurghiu.ro).

Gurghiu, 26.02.2026

**Președinte de ședință**  
*Florin-Lucian DESCULȚIU*

**Secretar general,**  
*Mihai-Ilie MOLDOVAN*

Inițiator  
**Primar,**  
*Laurențiu-Dumitru BOAR*



ANEXA 1 LA H.C.L. / 2026



**S.C.BIMOL ELECTRO S.R.L**  
Adresa: PETELEA ,str.:PRINCIPALA nr.:549/B  
Cod fiscal:RO21456620  
Telefon:0265/521144  
Mob:0742/935536



ATESTAT ANRE .17577

NR.497/16.12.2025

## RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA

LOC DE CONSUM –CASA DE LOCUIT  
AMPLASAMENT:ADRIAN,STR-FARA STRADA,NR.13,JUD.MURES  
BENEFICIAR:BOCA IOAN  
DENUMIREA LUCRARI: BRANSAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN  
.....

### CARACTERISTICILE INSTALATIEI :

Tipul bransamentului(mono/trifazic)

Lungimea bransamentului \_\_\_\_\_ 4 - ml Subteran

\_\_\_\_\_ - ml Aerian

\_\_\_\_\_ - ml Coloana

Tipul stlpului intermediar : .....

Tipul conductorului AC2XAbY 4X16 MMP

Tipul suportului : .....

Tipul retelei existente in zona(torsadat /neizolat)...LEA 04 KV....

Valoarea estimata a tarifului de racordare este mentionat in aviz tehnic de racordare.

**SC.BIMOL ELECTRO S.R.L**  
Sediul: Loc: PETELEA jud. MURES  
Str: Principala nr.549/B  
orc.nr.J/26/614/26.03.2007  
Cui: RO21456620



**ATESTAT ANRE nr:17577**



SR EN ISO :9001:2015  
**CERTIFICAT NR.1058/2/2/1**

### FOAIE DE SEMNĂTURI

Numele și Prenumele	Functia	Semnătura
Verificat: ing. Asztalos B.Stefan	Verificator Proiecte ing.Asztalos B.Stefan	
Elaborat: SC Bimol Electro SRL	Proiectant Ing Moldovan Florin	

# SC BIMOL ELECTRO SRL

Loc. Petelea, jud. Mures

C.U.I. RO21456620,

J26/614/2007

## BRANSAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN

### MEMORIU TEHNIC

#### 1. DATE GENERALE:

##### 1.1 Denumirea lucrării:

Bransament electric monofazat subteran

Localitatea Adrian, str. fara strada ,nr.13

##### 1.3 Organizația care elaborează documentația:

SC BIMOL ELECTRO SRL, Loc. Petelea, jud. Mures

##### 1.4 Beneficiarul lucrării:

Boca Ioan

##### 1.5 Durata de utilizare

Durata de realizare a lucrărilor: 2 luni.

#### 2. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI:

##### 2.1 Cerințele consumatorului

Conform chestionarului energetic depus se solicită alimentarea cu energie electrică din rețeaua SC ELECTRICA SA a casei de locuit la următorii parametrii:

-  $P_i=7,16$  kW

-  $P_a=6,44$  kW

- Utiliz.=0 ,230V/ 50 Hz

##### 2.2 Situația energetică în zonă:

În zona caselor construite în Adrian conform planului de situație) există o rețea de 0,4 kV

##### 2.3 Soluția de realizare a lucrărilor conform ATR-Nr.7030251102873/ din 02.12.2025

Bransament electric monofazat subteran, racordat la LEA JT existenta, realizat cu cablu AC2XAbY 4X16 mmp, în lungime de aproximativ 8+4 ml și grup de masura tip BMPM, amplasat la sol, la limita de proprietate, cu acces permanent din strada, realizat într-o cutie confecționată din poliester armat cu fibra de sticlă ( $i_p > 54$ ), echipată (conform st3/2023) cu siguranța fuzibilă tip MPR pentru separare vizibilă, loc pentru contor monofazat, intreruptor automat bipolar cu protecție la suprasarcină și scurtcircuit și la curent diferential rezidual (300mA),  $i_n=32$  A și dispozitiv de protecție la supratensiuni de frecvență industrial, DPST monofazat (separat sau înglobat în intreruptor). Cablul se va proteja în teava metalică zincată la coborârea de pe stalp (2ml deasupra solului) în conformitate cu normativul în vigoare se va realiza la consumator prin grija acestuia, ca instalație de utilizare, o priză de pământ locală  $R_p < 4$  ohmi care se leagă la borna PEN/PN din BMPM. Realizarea bransamentului se va face conform documentației tehnice cu codul DTE-R-21-20236.

##### 3.1. Situația inițială

Terenul pe care se vor amplasa instalațiile electrice proiectate se află în domeniul public și privat, cu nivel de poluare caracteristic zonelor urbane.

##### 3.2 În timpul lucrărilor

Pe durata execuției lucrărilor terenul va fi afectat doar de lucrările de săpătură necesare. Nu sunt necesare defrisări.

##### 3.3 După finalizarea lucrărilor

Terenul afectat de lucrările de săpătură va fi readus la parametrii anteriori începerii lucrărilor energetice, respectiv va fi nivelat și curățat de deseuri.

### **3.4 Gospodarirea deseurilor**

Nu e cazul.

### **3.5 Gradul de afectare a asezarilor umane**

Asezarile umane, respectiv obiectivele invecinate amplasamentului instalatiilor proiectate nu vor fi afectate de instalatiile proiectate.

### **3.6 Substante periculoase si toxice utilizate**

Instalatiile de distributie a energiei electrice existente precum si cele proiectate nu produc si nu folosesc substante toxice. Protectia impotriva electrocutarilor la instalatiile proiectate se realizeaza conform prevederilor standardizate (STAS 12604/5-90)

### **3.7 Protectia calitatii apelor**

Instalatiile electrice proiectate nu prezinta surse de poluare pentru panza freatica

### **3.8 Protectia aerului**

Nu exista surse de poluanti pentru aer.

### **3.9 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor**

Pe perioada de executie a lucrarilor energetice se vor utiliza mijloace de transport si automacarale conform normelor R.A.R

### **3.10 Protectia impotriva radiatiilor**

Nivelul radiatiilor electromagnetice nu depasesc limitele normelor admise.

### **3.11 Protectia solului si subsolului**

Instalatiile proiectate nu au sursa de poluanti pentru sol si subsol. La utilajele folosite la executia lucrarilor se vor lua masuri de prevenire a scurgerilor de produse petroliere


### **3.12 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice**

Nu exista poluanti sau activitati ce pot afecta ecosistemele acvatice si terestre.


### **3.13 Modul de respectare a legislatiei in domeniul protectiei mediului**

Executantul lucrarilor energetice are obligatia de a respecta cu strictete legislatia in vigoare referitoare la protectia mediului.






**Proiectant**  
**ing. Moldovan Florin**




PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI  
Scara 1:1000



## LEGENDĂ

-  BMPM-ul proiectat
-  SE-Stalp racord
-  LEA jt
-  conductor proiectat
-  limita de proprietate

VERIFICATOR/EXPERT	ing. Asztalos Stefan	SEMNTURA	CBRINTA	NR. REFERAT VERIFICARE/EXPERTIZA
<b>S.C. BIMOL ELECTRO SRL</b> Petelea, nr. 549 / B, jud. Mures J/26/614/2007 RO 21456620 ATESTAT ANRE. 17577			Amplasament: nr. 13, str. Principala loc. Adrian, jud. Mures Beneficiar: BOCA IOAN	proiect nr. 497/2025 faza D.T.A.C
SEF PROIECT		scara	1:500	
PROIECTAT	ing. Moldovan Florin			casa de locuit
DESESTAT	ing. Moldovan Florin	DATA:	2025	Bransament electric monofazat subteran
				plansa nr. E1



BOCA IOAN, loc. ADRIAN, nr. 13



ROMÂNIA  
JUDEȚUL MUREȘ  
COMUNA GURGHIU



Primar  
Nr. 872 / 19.02.2026

**REFERAT DE APROBARE**


***la proiectul de hotărâre privind încuviințarea executării lucrării „Branșament electric monofazat subteran” și aprobarea folosirii unei suprafețe de teren din domeniul public al Comunei Gurghiu pentru beneficiarul Boca Ioan***

Prin cererea înregistrată cu nr. 50/8.01.2026, Boca Ioan solicită acordul nostru pentru executarea lucrării „Branșament electric monofazat subteran” și aprobarea folosirii unei suprafețe de teren din domeniul public al Comunei Gurghiu pentru beneficiarul Boca Ioan, respectiv pentru utilizarea temporară a 4 mp și utilizarea definitivă a 1 mp pentru execuția lucrării, conform proiectului nr. 497/2025, în vederea branșării construcției cu destinația de casă de locuit amplasată în comuna Gurghiu, sat Adrian, nr. 13, județul Mureș, la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

În baza Codului Civil din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) – republicat, art. 861 al.(3), art. 868, art.874 și a Legii nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, art.12 al.(4), art. 14 al.(3) propunem aprobarea executării lucrării „Branșament electric monofazat subteran” conform documentației tehnice anexate.

Pentru aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în ședința consiliului local al comunei Gurghiu, în forma prezentată.

**Primar,**  
*Laurențiu-Dumitru Boar*





ROMÂNIA  
JUDEȚUL MUREȘ  
COMUNA GURGHIU



Secretar general  
Nr. 873 / 19.02.2026

*Către,*  
**Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului**

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 25 alin. (4) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Gurghiu aprobat prin H.C.L. 6/2021, se transmit în vederera analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate următoarele documente:

Nr. crt.	Documentul trimis pentru avizare/elaborarea unui raport	Inițiator	Data-limită pentru adoptarea raportului
1.	Proiect de H.C.L. nr. 8 / 19.02.2026 privind încuviințarea executării lucrării „Branșament electric monofazat subteran” și aprobarea folosirii unei suprafețe de teren din domeniul public al Comunei Gurghiu pentru beneficiarul Boca Ioan	primar	26.02.2026

**Secretarul general al comunei Gurghiu,**  
*Mihai Moldovan*



ROMÂNIA  
JUDEȚUL MUREȘ  
COMUNA GURGHIU

Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureș  
tel. 0265 536 003 fax. 0265 536 094 e-mail: [gurghiu@cjmures.ro](mailto:gurghiu@cjmures.ro)  
[www.e-comune.ro/primaria-gurghiu-ms](http://www.e-comune.ro/primaria-gurghiu-ms)



Nr. 821 din 17.02.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

Propun spre analiză și aprobare, Consiliului Local al Comunei Gurghiu, Proiectul de Hotărâre pentru ocuparea temporară și definitivă a Domeniului Public al Comunei (la limita de proprietate), în vederea obținerii Acordului Administratorului Drumului pentru realizarea lucrării – **Bransament electric monofazat subteran**, la adresa din jud. Mureș, comuna GURGHIU, sat Gurghiu, sat Adrian nr. 13.

Imobilul –teren și construcții - este situat în jud. Mureș, com. Gurghiu, sat Adrian nr. 13, este proprietatea d-lui Boca Ioan și este identificat prin Plan de situație. Suprafața aparținând Domeniului Public, ocupată temporar pentru efectuarea lucrărilor, se va aduce la forma inițială la finalizarea execuției lucrărilor de bransare, prin grija executantului și a beneficiarului.

Se propune spre aprobare Consiliului Local al Comunei Gurghiu, proiectul pentru ocuparea definitivă a 4 ml din Domeniului Public al Comunei Gurghiu și prin amplasarea grupului de măsură tip BMP, la limita de proprietate cu acces permanent din stradă și ocuparea temporară a Domeniului public pentru lucrările necesare în vederea realizării **Bransament electric monofazat subteran** - astfel cum este menționat în Proiectul Tehnic nr. 497/2025 întocmit de SC BIMOL ELECTRO SRL și în Avizul Tehnic de Racordare pentru consumator casnic nr. 7030251102873/02.12.2025 emis de DEE ROMÂNIA - Sucursala Mureș.

Întocmit,  
Man Crina-Anamaria